



Provincia di Modena

Area Tecnica
Edilizia

Determinazione numero 2182 del 08/10/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RAPPORTO DI DIAGNOSI ENERGETICA REDATTO AI SENSI DEL D.LGS. 102/2014 DELLA SOCIETA' SOLGEN CONSULTING S.R.L. RELATIVO ALL'EDIFICIO LICEO MURATORI - SAN CARLO SEDE DI C.SO CAVOUR 17 MODENA. .

Il Dirigente VITA ANNALISA

È volontà dell'Amministrazione provinciale perseguire un percorso di efficientamento energetico volto a ridurre gli sprechi ed ottimizzare i consumi degli immobili in gestione.

Per attuare le misure e le azioni finalizzate al contenimento dei consumi energetici degli edifici in gestione è possibile accedere agli incentivi previsti dalle norme regionali statali e comunitarie per gli interventi di efficientamento energetico, nello specifico Conto Termico come stabilito dal DM del Ministero dello Sviluppo Economico in data 16 febbraio 2016 avente ad oggetto: "Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili";

CONSIDERATO che secondo il disposto di cui all'articolo 6, comma 4, lett. a) del Decreto Conto Termico (CT), le Amministrazioni Pubbliche possono accedere agli incentivi di cui al CT attraverso la procedura a "PRENOTAZIONE" prima dell'inizio dei lavori, presentando al GSE una richiesta per la prenotazione dell'incentivo, corredata di una diagnosi energetica predisposta nelle modalità previste dal decreto legislativo n. 102/2014 e un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'impegno all'esecuzione di almeno uno degli interventi previsti nella diagnosi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 12 comma 3 D.M. CT: "Limitatamente agli edifici di proprietà della pubblica amministrazione e da essa utilizzati, in deroga a quanto previsto al comma 1, fermo restando quanto previsto all'art. 7, comma 3, gli incentivi di cui al di cui al presente decreto sono cumulabili con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili, ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali."

RICHIAMATA la determinazione n. 1352 del 23/06/2025 con la quale è stato affidato a Solgen srl il servizio per la redazione di diagnosi energetica dell'Istituto superiore LICEO MURATORI – SAN CARLO sede di C.SO CAVOUR 17 Modena;

VISTO il rapporto di diagnosi energetica propedeutica alla richiesta di incentivo ex D.M. 16/02/2016 (c.d. Conto Termico) relativa all'Istituto superiore LICEO MURATORI – SAN CARLO sede di C.SO CAVOUR 17 Modena acquisito agli atti con protocollo n. 32307 del 24/09/2025;

ESAMINATO il rapporto la diagnosi energetica che analizza i consumi dell'Istituto superiore LICEO MURATORI – SAN CARLO sede di C.SO CAVOUR 17 Modena (MO)

contraddistinto catastalmente al foglio 109 mapp. 191 par. 8 del Comune di Modena e classificata in cat. B/5

RILEVATO che la diagnosi energetica ha rilevato come azione primaria in termini di costi/benefici la sostituzione del sistema di illuminazione esistente con un nuovo impianto con apparecchi a LED, La sostituzione porta ad una riduzione dei consumi, in regime di fruizione normale della scuola, di circa 19.558 kWh/anno pari ad un risparmio del 61 % circa del consumo dell'impianto di illuminazione oggetto di sostituzione e del 42,3 % circa del consumo complessivo di energia elettrica della scuola. In termini di potenza totale di impianto si passerebbe da 14,6 kW a 5,7 kW ottenendo una riduzione del 61 % superando la soglia del 50% richiesta dal GSE per l'accesso all'incentivo di Conto Termico.

CONSIDERATO che dalla diagnosi energetica è emersa la possibilità di sostituire l'impianto di illuminazione esistente con un nuovo impianto a LED e che per tale attività, ai sensi del Conto Termico di cui sopra, è possibile richiedere un finanziamento massimo di €. 70.000,00 iva inclusa;

RITENUTO quindi di procedere con la richiesta al GSE mediante inserimento della procedura del Conto Termico per il progetto di sostituzione dell'impianto di illuminazione esistente con impianto a LED, che consente, una riduzione dei consumi del comparto illuminazione ed apporta benefici ambientali e di comfort visivo;

ACCERTATO che le somme necessarie per la realizzazione di tale progetto, troveranno copertura finanziaria pari al 100% tramite il "Conto Termico" e saranno accertate e prenotate con successivo atto;

VISTI:

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi".

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 163, 183, 191 e 192;
- il D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Annalisa Vita Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) di approvare il rapporto di diagnosi energetica propedeutica alla richiesta di incentivo ex D.M. 16/02/2016 (c.d. Conto Termico) relativa all' Istituto superiore LICEO MURATORI –

SAN CARLO sede di C.SO CAVOUR 17 Modena acquisita a protocollo n. 32307 del 24/09/2025;

- 2) di dare mandato alla ditta Solgen S.r.l. di procedere alla “Prenotazione” prevista all’articolo 6, comma 4, lett. a) del Decreto Conto Termico (CT), presentando al GSE la richiesta di incentivo per il progetto sostituzione dell’impianto di illuminazione esistente con impianto a LED per un importo massimo di €. 70.000,00 iva inclusa;
- 3) di dare atto che la spesa di €. 70.000,00, in caso di accettazione del progetto, verrà interamente finanziata dal GSE ai sensi dell’art. 12 comma 3 D.M. 16 febbraio 2016 (c.d. Conto Termico);
- 4) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la Direttrice Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita;
- 5) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
- 6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, Amministrazione trasparente, Provvedimenti” come prescritto dal D.lgs. n. 33/2013;
- 7) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.

Il Dirigente
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)